



Oggetto: Risposta Interrogazione n.00629/2024

Al Consigliere interrogante Massimo Sabatini

e p.c. - Al Presidente del Consiglio Comunale Cosimo Guccione

- Ai Capigruppo

- All'Ufficio del Consiglio (servizio atti)

Oggetto: Interrogazione n. 00629/2024 - **“Costi dei lavori ripetuti sulle reti idriche in via Bolognese”**

In riferimento ai quesiti posti nell'interrogazione in oggetto si riporta quanto riferito dagli uffici:

Ricordando quanto già espresso in precedenti comunicazioni, ovvero che le rotture che si sono verificate su via Bolognese interessano le vecchie condotte e non riguardano le tubazioni posate con i recenti lavori, si informa che i costi di riparazione saranno quindi ricompresi tra quelli di manutenzione straordinaria, non essendo imputabili alle imprese che effettuano i lavori di posa delle nuove condotte.

Il costo totale di riparazione relative alla perdita verificatesi sulla vecchia tubazione presente in via Vecchia Bolognese e relativa alla perdita verificatesi sulla vecchia condotta di mandata dal serbatoio di Poggio alle Croci verso Trespiano ammontano a circa 8 mila euro.

Il costo è indicativo non essendo ancora conclusa la contabilità lavori.

Cordiali saluti

L' Assessore a Cultura e Partecipate  
Giovanni Bettarini